

日付	JIS番号：発効年 規格名称	件名	問合せ内容	回答
2022. 8. 5	JIS AA5547（発泡プラスチック保温板用接着剤）	JISA5547の表4の解釈	<p>JISA5547の表4、引張接着強さ。水中浸せきの行、縦の罫線がずれている。</p> <p>表の体裁を訂正すべきではないか。</p> <p>水中浸せきの値は、木材等は、0.1、せっこうボードは「一」、ポリスチレンフォーム等は、0.1のように解してよいのか。</p>	<p>ご指摘の通り、表4の罫線がずれており、誤りでございます。水中浸せきの値の並びには間違いはなく、左から木材等「0.1」、せっこうボード「-」、ポリスチレンフォーム「0.1」、硬質ウレタンフォーム「0.1」、コンクリート等「0.2」となります。</p> <p>訂正の時期は、本JISの定期見直しのタイミング（2023年）の際に他の改正点と併せて実施する予定です。</p> <p>なお、JISマーク表示制度においては、修正が行われるまでの間、上記の訂正で運用願います。</p>